



2025-48120

DE-DSP-DUP-WFP.7111.811.2025.2

Poznań, 26 czerwca 2025 r.

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
PLAC WIOSNY LUDÓW 2
64-850 UJŚCIE

Dotyczy: planu ogólnego

Nawiązując do pisma z dnia 24.06.2025 r. (data wpływu: 18.06.2025 r.), znak: R-GP.6721.1.1.2024, ws. planu ogólnego gminy Ujście – informujemy, że przez teren objętym opracowaniem przebiega przesyłowa linia elektroenergetyczna najwyższych napięć 2 x 400 kV relacji Piła Krzewina – Plewiska wraz z pasem technologicznym o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym).

Projekt planu ogólnego opiniujemy bez uwag.

Jednocześnie zastrzegamy, że za opiniowanie obiektów o napięciu 110 kV i niższym odpowiedzialna jest lokalna spółka dystrybucyjna.

Właścicielem obiektów elektroenergetycznych Krajowego Systemu Przesyłowego są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), które wykonują zadania Operatora Systemu Przesyłowego.

Z upoważnienia Zarządu PSE S.A.

Sprawę prowadzi:
Tomasz Rymarski
tel. +48 61 861 18 62

Kopię otrzymują:
- PSE S.A., ZKO w Poznaniu, Wydział WFP

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu,
60-354 Poznań, ul. Marcelińska 71, tel. +48 61 861 10 00, fax. +48 61 867 33 43