



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PILE**

ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła

PZ.5263.31.1.2025

Piła, dnia 3 lipca 2025 roku

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
DATA WPŁYWU

04.07.2025

SEKRETARIAT

Urząd Miejski w Ujściu

Nr kancelaryjny 3342

Plac Wiosny Ludów 2

64-850 Ujście

Dotyczy: zawiadomienia znak R-GP.6721.1.1.2024 z dnia 18 czerwca 2025 roku.

Zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt. 5 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 1130 z późn. zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, występuje o opinie o projekcie planu ogólnego do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie:

- 1) zagospodarowania terenów w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w przypadku gdy sposób zagospodarowania terenów zwiększa ryzyko lub skutki poważnych awarii przemysłowych,
- 2) zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

W związku z powyższym zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej można osiągnąć poprzez zawarcie w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów dot. wykluczenia lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jednocześnie zaznaczam, że na podstawie art. 3 pkt. 45 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 647 z późn. zm.) ze względu na ewentualną lokalizację zakładu właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej stanowi:

- 1) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 2) Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Pragnę również dodać, że instalowanie wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego. W przedmiotowym przypadku stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projektu tych urządzeń pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowych informacji udzielają funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile:

1. mł. kpt. Jakub Zawistowski – tel. +48 47 771 88 60,
2. mł. asp. Paweł Rykowski – tel. +48 47 771 88 61.

J.Z. / P.R.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
Kamiński
mł. bryg. mgr inż. Paweł Kamiński

Otrzymują:

- 1) Urząd Miejski w Ujściu, Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście – 1 egz.
- 2) a/a – 1 egz.