



**KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W PILE  
ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła**

Piła, dnia 24 września 2024 roku

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIE PZ.5263.23.1.2024

DATA WPŁYWU

25.09.2024

SEKRETARIAT

Nr kancelaryjny 4526

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Ujście**

**Plac Wiosny Ludów 2**

**64-850 Ujście**

Dotyczy: zawiadomienia znak GP.6721.1.1.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku.

Zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt. 5 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 977 z późn. zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, występuje o opinie o projekcie planu ogólnego do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie:

- 1) zagospodarowania terenów w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w przypadku gdy sposób zagospodarowania terenów zwiększa ryzyko lub skutki poważnych awarii przemysłowych,
- 2) zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

W związku z powyższym zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej można osiągnąć poprzez zawarcie w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów dot. wykluczenia lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jednocześnie zaznaczam, że na podstawie art. 3 pkt. 45 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 54 z późn. zm.) ze względu na ewentualną lokalizację zakładu właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej stanowi:

- 1) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 2) Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Pragnę również dodać, że instalowanie wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego. W przedmiotowym przypadku stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projektu tych urządzeń pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowych informacji udzielają funkcjonariusze Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Sprawę prowadzi st. kpt. Krzysztof Zawistowski tel. + 48 47 771 88 60.

K.Z.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
  
mł. bryg. mgr inż. Paweł Kamiński

Otrzymują:

- 1) Urząd Miejski w Ujściu, Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście – 1 egz.
- 2) a/a – 1 egz.